

关于攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘设施停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘洗涤塔塔体腐蚀严重、焚烧炉内部耐火砖垮塌、煤气烧嘴堵塞；风机叶轮磨损腐蚀，轴承异响；耦合器不能调低速运转；板式换热器制冷效果差；3#4#洗涤石出口管道腐蚀泄漏严重。为进

一步提升环保设施运行效率，保障环保设施正常运行，减少污染物排放，我公司已于 2023 年 10 月 10 日对 1#装煤除尘设施进行停机检修。

检修期间，我公司已采取以下措施：

1. 加强环保设施运行监测，确保其他环保设施正常运行。

2. 加强环保设施维护保养，及时更换损坏部件。

3. 加强环保设施运行管理，严格执行操作规程。

特此报告。

